

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления ЭР, ЖКХ и МИ

В.М. Урошлев

2018 г.

ГРАФИК

ограничения отпуска тепловой энергии

потребителям при недостатке тепловой мощности

котельной ЗАТО город Заозерск от дефицита топлива

на отопительный период 2018-2019 г.г.

г. Заозерск

2018 г.

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий график определяет порядок взаимоотношений между теплоснабжающей организацией – МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск и потребителями тепловой энергии во время ограничения отпуска тепловой энергии при недостатке тепловой мощности котельной от дефицита топлива.
- 1.2. График является обязательным для МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск и всех потребителей тепла независимо от форм собственности.

2. Порядок ограничения отпуска тепловой энергии.

2.1. При снижении запаса топлива до 5-ти суточного и при условии невозможности поставки его в течение 2-х суток, директор МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск по согласованию с администрацией ЗАТО Заозерск принимает решение о снижении выработки тепловой энергии котельной с одновременным ограничением отпуска тепла потребителям.

2.2. Введение в действие ограничения подачи тепловой энергии потребителям производится МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск путем передачи телефонограмм дежурному персоналу потребителей, а при его отсутствии - путем передачи телефонограмм на имя руководителя предприятия с указанием величины снижения нагрузки, начала и окончания ограничения.

2.3. При введении режима снижения тепловой нагрузки, МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск информирует в обязательном порядке Управление ГО и ЧС, администрацию города, Управление ЭР, ЖКХ и МИ, МКУ «Управление городским хозяйством», ООО «ЛИЦА». Информация для населения доводится путем размещения объявления по средствам теле- и радиовещания.

2.4. Об ограничении отпуска тепла потребители и службы города извещаются за 24 часа до начала ввода режима ограничения.

2.5. **Первая очередь ограничения** тепловой нагрузки вводится при снижении запаса топлива до величины 6-ти суточного расхода топлива котельной, путем снижения температуры прямой сетевой воды на 15 °C относительно температурного графика.

2.6. **Вторая очередь ограничения** тепловой нагрузки вводится при снижении запаса топлива до величины 4-ти суточного расхода топлива котельной, путем снижения температуры прямой сетевой воды на 25 °C относительно температурного графика.

2.7. **Третья очередь ограничения** тепловой нагрузки вводится при снижении запаса топлива до аварийного неснижаемого, определяемого из условий обеспечения живучести котельной в объеме 150 тонн, с отключением горячего водоснабжения города и поддержанием циркуляции сетевой воды с температурой теплоносителя в подающем трубопроводе 45 °C (не ниже 30 °C).

3. Порядок восстановления теплового режима.

3.1. Восстановление нормального теплового режима, производится МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск без предварительного согласования с потребителям, но с последующим его уведомлением путем передачи телефонограмм.

Директор МУП «ДТХ» ЗАТО г. Заозерск



М.В. Яшина