



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

*07 июля 2020 года*

№ 460

**Об утверждении нормативов состава сточных вод в отношении  
технологически нормируемых веществ при сборе сточных вод  
в центральные системы водоотведения  
на территории ЗАТО город Заозерск**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», с Уставом ЗАТО город Заозерск,

**постановляю:**

1. Утвердить нормативы состава сточных вод в отношении технологически нормируемых веществ при сборе сточных вод в центральные системы водоотведения на территории ЗАТО город Заозерск согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск» (Чухарева О.А.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальному учреждению «Заозерский комитет по телерадиовещанию и печати» (Кучерявенко Д.Ю.) опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Западная Лица».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.

Глава ЗАТО город Заозерск

И.А. Мазитов

**Нормативы состава сточных вод в отношении  
технологически нормируемых веществ при сборе сточных вод  
в центральные системы водоотведения  
на территории ЗАТО город Заозерск**

Наименование технологически нормируемого вещества	Единица измерения	Значение норматива состава сточных вод
I. Для централизованных общесплавных и бытовых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения)		
1. Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	300
2. БПК5	мг/дм <sup>3</sup>	300 (500 <*>)
3. ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	500 (700 <*>)
4. Аммоний-ион	мг/дм <sup>3</sup>	25
5. Фосфор фосфатов	мг/дм <sup>3</sup>	12
II. Для централизованных ливневых систем водоотведения, а также централизованных комбинированных систем водоотведения (применительно к сбросу в централизованные ливневые системы водоотведения)		
1. Взвешенные вещества	мг/дм <sup>3</sup>	300
2. ХПК	мг/дм <sup>3</sup>	100
3. БПК5	мг/дм <sup>3</sup>	30
4. Фосфор фосфатов	мг/дм <sup>3</sup>	1,5
5. Нефтепродукты	мг/дм <sup>3</sup>	8