



**МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МУРМАНЭНЕРГОСБЫТ»**

183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп.1  
Телефон: (8152) 68-63-26, факс: 43-90-13  
info@mures.ru, www.mures.ru  
ИНН 5190907139, КПП 785 150 001

«17» 05 2022 г. № 1-57-00/9666

на № 2376/01-27 от 25.04.2022 г.

**Главе администрации  
ЗАТО г. Заозерск**

**А.С. Пеньшину**

Е-mail: [zaozadm@zatozaozersk.ru](mailto:zaozadm@zatozaozersk.ru)  
[uerzkhmi@zatjzazersk.ru](mailto:uerzkhmi@zatjzazersk.ru)  
[gorodadm@zatozaozersk.ru](mailto:gorodadm@zatozaozersk.ru)

*О рассмотрении схемы теплоснабжения*

**Уважаемый Алексей Сергеевич!**

По результатам рассмотрения проекта актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО г. Заозерск на период до 2033 года (далее – Схема) сообщаем следующее.

В Схеме указано, что основным видом топлива котельной ЗАТО г. Заозерск является флотский мазут марки Ф-5. В 4 квартале 2020 года на данной котельной было произведено техническое перевооружение мазутного хозяйства для перехода на мазут марки М-100, который с начала 2021 года является основным видом топлива котельной.

Вместе с тем, в Схеме предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту и перекладке тепловых сетей от котельной ЗАТО г. Заозерск в 2022-2023 году. Просим скорректировать годы реализации на 2022-2025.

Так же сообщаем, что акционерное общество «Мурманэнергосбыт» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)» (далее – Постановление) 13.04.2022 направило в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (далее – Министерство) инвестиционную программу, включающую мероприятия по перекладке тепловых сетей от котельной ЗАТО г. Заозерск.

20.04.2022 Министерством указанная выше инвестиционная программа была возвращена на доработку, в том числе в связи с тем, что включенные в инвестиционную программу мероприятия не были идентифицированы в действующей схеме теплоснабжения муниципального образования ЗАТО г. Заозерск, что противоречит требованиям Постановления.

В связи с вышеизложенным, АО «МЭС» просит Вас внести следующие мероприятия по перекладке тепловых сетей от котельной ЗАТО г. Заозерск в схему теплоснабжения:

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные технические характеристики	
		Диаметр, мм	Протяженность, п.м
1.	Перекладка существующих тепловых сетей от котельной г. Заозерск, диаметром 50-500 мм, протяженностью 2498 п.м., в т.ч.:		
1.1.	Перекладка существующих тепловых сетей	50	108
1.2.	Перекладка существующих тепловых сетей	65	296
1.3.	Перекладка существующих тепловых сетей	80	84

1.4.	Перекладка существующих тепловых сетей	100	220
1.5.	Перекладка существующих тепловых сетей	150	241
1.6.	Перекладка существующих тепловых сетей	200	713
1.7.	Перекладка существующих тепловых сетей	250	150
1.8.	Перекладка существующих тепловых сетей	300	296
1.9.	Перекладка существующих тепловых сетей	500	390

**Генеральный директор**

**А.П. Истомина**